

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ25.B.03635

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007392

Общество с ограниченной ответственностью «Тандем». Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Терновая, д. 112. ОГРН: 1095019001110. Телефон: +7(49669)6 45 47. Факс: +7(49669)6 45 47. E-mail: info@taginterio.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тандем». Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Терновая, д. 112. ОГРН: 1095019001110. Телефон: +7(49669)6 45 47. Факс: +7(49669)6 45 47. E-mail: info@taginterio.com

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели торговой марки TAGinterio, на основе гипсоволокнистой плиты (ГВЛ), покрытые шпоном древесины (общая толщина панелей от 10 мм до 27 мм, толщина шпона от 0,4 до 1,0 мм), для внутренней отделки потолков и стен, выпускаемые по ТУ 5742-003-81642163-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 4200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д1, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т1.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3855-С/ТР от 30.03.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Схема сертификации: 5с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OS01.K00287 от 05.12.2013 г. по 05.12.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OS01 от 03.07.2013 г.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.03.2016

по

29.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

Г.В. Чернецов